

URZĄD GMINY W KRZEMIENIEWIE

64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pow. leszczyński

Tel.: (65) 536-92-00, **Fax:** (65) 529-75-15

e-mail: ugsekr@krzemieniewo.pl

www.krzemieniewo.pl

Krzemieniewo, dnia 06 października 2020 r.

RRGP.271.06.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Budowa placu zabaw w miejscowości Oporówko przy żłobku”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: Proszę o sprecyzowanie jakiej frakcji ma być zastosowany piasek na nawierzchnie bezpieczną, gdyż jest rozbieżność w opisie i przedmiarze.

Odpowiedź: Należy przyjąć frakcję od 0,2 do 2 mm.

Pytanie 2: Czy jest wymagane ułożenie agrotkaniny pod nawierzchnią piaskową, gdyż w przedmiarze nie ma takiej pozycji?

Odpowiedź: Tak, wymagane jest ułożenie agrotkaniny, wyliczenie znajduje się w przedmiarze robót w pozycji 15 (należy zastosować przez analogię)

Pytanie nr 3: Prosimy o ponowne przeliczenie powierzchni jaką należy wykorytować, gdyż plan zagospodarowania wykazuje znacznie większą ilość pomijając miejsca pod montaż karuzeli i huśtawki typu bocianie gniazdo.

Odpowiedź: Przyjęto minimalną powierzchnię wymaganą dla sprzętu.

Pytanie nr 4: Prosimy o ponowne przeliczenie pozycji w przedmiarze dot. wywozu ziemi oraz dostawy piasku płukanego ponieważ w obu przypadkach jest ta sama ilość.

Odpowiedź: Przyjęto takie same ilości ziemi wywożonej oraz zakupu piasku płukanego ponieważ na tym etapie nie jest możliwa ocena przeciętnego spulchnienia ziemi po odspojeniu (od pierwotnej objętości)

Pytanie nr 5: Czy inwestor wyraża zgodę aby elementy typ skoczek były montowane w jednym szeregu z zachowaniem odstępu między sobą, gdyż mogą one pełnić funkcję ścieżki koordynacyjno-sprawnościowej?

Odpowiedź: Inwestor nie wyraża zgody na zamontowanie elementów typu skoczek w jednym szeregu. Urządzenia należy montować zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6: Czy inwestor wymaga certyfikatu z akredytacją PCA dla zastosowanego w projekcie stołu piknikowego?

Odpowiedź: Tak, wymagany jest certyfikat z akredytacją PCA

WOJT
mgr inż. Radosław Sobiecki