

URZĄD GMINY W KRZEMIENIEWIE

64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pow. leszczyński

Tel.: (65) 536-92-00, **Fax:** (65) 529-75-15

e-mail: ugsekr@krzemieniewo.pl

www.krzemieniewo.pl

Krzemieniewo, dnia 12 sierpnia 2019 r.

RRG.271.3.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Domu Kultury w Garzynie”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

1. Proszę potwierdzić, która ilość jest właściwa

Poz. 27 – przyklejenie płyt styropianowych pow. 1165,814 m²

Poz. 38 – wyprawa elewacyjna pow. 880,814 m²

W jednej pozycji jest ewidentnie błąd w obliczeniach.

Odpowiedź:

Gmina Krzemieniewo wyjaśnia, że w pozycjach 31, 32, 37, 38 przedmiaru robót wpisano błędny obmiar. Prawidłowa wartość 1165,814 m².

2. Proszę podać jaki należy zastosować tynk ma elewacji, oraz jaką zastosować kolorystykę. Wiąże się to ceną zakupu materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zastosowanie tynku cienkościennego silikonowego w kolorach w tonacji szarej.

3. Proszę podać parametry papy termozgrzewalnej, nawierzchniowej poz. 5 przedmiaru

Odpowiedź:

Należy zastosować papę nawierzchniową termozgrzewalną PYE 250 gr. 5,2 mm, giętka w niskich temperaturach - 20°C

4. Proszę sprecyzować typ windy dla niepełnosprawnych

Odpowiedź:

Należy zamontować windę elektryczną samoobsługową o nośności min. 200 kg. Winda powinna spełniać warunki dla osób niepełnosprawnych.

5. Proszę sprecyzować zakres prac dot. wykonania klimatyzacji

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji klimatyzacyjnej. Instalacja powinna być dostosowana do pomieszczenia o kubaturze ca. 1600,0 m³.

6. W opisie w dokumentacji (i innych dokumentach przetargowych) brak jest odniesienia do typu; rodzaju; miejsca instalacji; rodzaju pomieszczenia, w którym klimatyzacja ma pracować itp. Prosimy o ustosunkowanie się do naszego pytania – tak żeby można zaprojektować, zainstalować i wycenić – właściwą i wydajną klimatyzację

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji klimatyzacyjnej. Instalacja powinna być dostosowana do pomieszczenia o kubaturze ca. 1600,0 m³.

7. Dla równego traktowania potencjalnych oferentów – w kryterium oceny prosimy podać kwotę na jaką ma opiewać wykonana robota w zakresie termomodernizacji (kwota brutto referencji oferenta)

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 5.1.2.3. SIWZ *Zdolności technicznej lub zawodowej*, w niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej.

Zamawiający nie wskazał kwoty brutto na jaką mają być wystawione referencje. Ponadto wyjaśniamy, że złożone referencje nie stanowią kryterium oceny.

Kryteriami oceny branymi pod uwagę przy ocenie złożonej oferty zgodnie z punktem 15.1 SIWZ są:

- cena 60%
- okres gwarancji i rękojmi 40%

z up. WÓJTA

Joanna Nowacka
Zastępca Wójta