

URZĄD GMINY W KRZEMIENIEWIE

64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pow. leszczyński

Tel.: (65) 536-92-00, **Fax:** (65) 529-75-15

e-mail: ugsekr@krzemieniewo.pl

www.krzemieniewo.pl

Krzemieniewo, dnia 14 sierpnia 2019 r.

RRG.271.3.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Domu Kultury w Garzynie”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

1. **W związku z planowanym udziałem w przetargu, proszę o wyjaśnienie zapisów przedmiarów robót:**

Poz. 9 przedmiaru – rozebranie pokrycia dachowe z papy

Proszę o informację, czy należy dodać do wyceny koszty ew. utylizacji papy i wywozu na wysypisko?

Odpowiedź:

Gmina Krzemieniewo wyjaśnia, że materiał z rozbiórki zawsze bezwzględnie należy utylizować. Wycena powinna obejmować koszty utylizacji i wywozu na wysypisko.

2. **W związku z planowanym udziałem w przetargu, proszę o wyjaśnienie zapisów przedmiarów robót:**

Poz. 29 – ocieplenie ościeży ilość 105.60 m². Proszę o potwierdzenie, czy podana ilość jest właściwa.

Poz. 36 – zamocowanie listy cokołowej ilość 105,60 mb. Proszę o potwierdzenie, czy podana ilość jest właściwa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podane przedmiary w pozycjach 29 i 36 są właściwe.

3. W związku z planowanym udziałem w przetargu, proszę o wyjaśnienie zapisów przedmiarów robót:

Poz. 27 przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Jakiego typu styropian należy przyjąć do oferty? W specyfikacji technicznej podano dwa rodzaje EPS 70-040 fasada i EPS 80-036 fasada.

Odpowiedź:

Preferowane jest zastosowanie styropianu EPS 80-036

z up. WÓJTA

Joanna Nowacka
Zastępca Wójta