



- EUROPANEL LED 4800LM IP20, 840, 600x600, 32W**
oprawa do montażu na sufitcie
- B1**
OPRAWA LED 3800LM IP20, 840, 600x600, 27W
oprawa do montażu w sufitcie podwieszonym
- D**
OPRAWA LED 8000LM IP65, 840, / L-1200, 57W
oprawa do montażu na sufitcie
- E1**
OPRAWA LED 2800LM IP44, 840, 20W
oprawa do montażu na sufitcie
- Z1**
OPRAWA LED 3200LM IP65 740, 27W
oprawa zewnętrzna do montażu na ścianie
- EM5**
OP1-A1,2TC1N LED 1H AT1 + PIKT
- EM4**
LUD-A1x1TA1N LED CR IP65 1H AT1
- EMS**
OP3-A1x3TA1N LED VWD IP65 1H AT1 -20tLC
- lx**
Wartość średniego natężenia oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach wg normy PN-EN 12464-1
- lx AW**
Wartość minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej dla dróg o szerokości 2 m (lub wielokrotności 2m), wg normy PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- E1**
Łącznik pojedynczy 230V, 10A, IP20, pt
- E2**
Łącznik pojedynczy 230V, 10A, IP44, pt
- E3**
Łącznik schodowy 230V, 10A, IP20, pt
- E4**
Łącznik schodowy 230V, 10A, IP44, pt
- E5**
Czujka ruchu i obecności, 360 IP44, nT
- ⚡**
Przeciwporowy wyłącznik prądu
- RB**
Rozdzielnica elektryczna RB
- ⚡**
Gniazdo 230V 16A IP44
- ⚡**
Gniazdo 230V 16A IP20

WYŁĄCZANIE SAMOCZYNNIE UKŁAD SIECI TN-S

INWESTYCJA ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W OPORÓWKU NA ŻŁOBEK		PROJEKTANT PROWADZĄCY: inz. Jacek Sajtura upr. proj. nr WKP/0456/PWOE/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr.			
INWESTOR	GMINA KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO				
OBIEKT	ŻŁOBEK				
LOKALIZACJA	OPORÓWKO NR 7A DZIAŁKA NR 30				
PRZEDMIOT RYSUNKU INSTALACJI OŚWIETLENIA I SIŁY					
STADIUM PROJEKT	BRANŻA ELKTRYCZNA	DATA 05-2020	SKALA 1-100	NR RYS. E-01	NR STRONY